


Detalj "B"
Vijak za uzemljenje
M 8 x 15 mm

Gornja stranica
ormarića



Širina ormarića upravljačke jedinice

Redni broj	Oznaka	A mm
1.	OMBUS-1	350
2.	OMBUS-2	6000

Ključ bravice jedinstven je za sve ormariće.
Bravicu i ključ osigurava VIO.

K - otvori u stranicama ormarića za izlaze kabela u zaštitnoj gibljivoj cijevi promjera 20 mm.

Materijal ormarića: plastificirani lim debljine 1,5 mm

Boja ormarića: u skladu s uređenjem interijera.

Z - vijak za uzemljenje M 8 x 15 mm s maticom i zvezdastim podlošcima.

Osigurati propisni spoj vrata ormarića na uzemljenje.

Natpis VODA ispisan je reljefno na vratima ormarića.

Veličina ormarića određuje se u konzultaciji s isporučiteljem M-Bus opreme.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA VODOOPSKRBA I ODVODNJA.

Tehnička norma br. TN - 611 - 2007 - 04 - 01

Projekt: SISTEM GSV
Glavni - sekundarni vodomjeri

Naziv: OHV-1
Ormarić za 1 horizontalno ugrađeni vodomjer